

每月定期保養維護檢查紀錄表

附件二

設備位置	設備編號	保養日期	年 月 日	
作業維護保養項目				
一. 機械室	1. 機械室環境狀況	五. 車廂上	21. 廂上環境，線路整潔	
	2. 控制盤、門，盤內散熱風扇		22. 廂上導軌器，導軌論，導軌油	
	3. 發電機、捲揚機運轉情形		23. 廂上轉向輪	
	4. 煞車器潤滑、煞車動作		24. 廂上煞車聯動裝置，煞車器	
	5. 捲揚機護蓋固定		25. 著床光電及固定座	
	6. 齒輪箱油位		26. 廂上門馬達，門機構	
	7. 調速機		六. 升降道	27. 上極限及減速開關
	8. 救援工具，如滅火器、工作燈定位			28. 乘場門閉鎖裝置及門鞋
二. 傳動設備	9. 主鋼索、調速機鋼索固定部位防止脫落，插銷檢查	七. 機坑	29. 乘場防踢板固定	
	10. 鋼索主槽輪運轉正常		30. 配重測導軌器、導軌輪、導軌油	
	11. 鋼索磨耗在安全圍，且無生鏽、變形，鋼索受力平均		31. 配重框架導輪鐵塊	
	12. 鋼帶輪、偏向輪、連動 TG 輪		32. 鋼索張力測試，防止脫落插銷檢查	
三. 車廂設備	13. 車廂行走狀態，無異音	八. 監控	33. 著床板及導軌固定，鋼帶活動電纜	
	14. 各樓著床水平及開關門正常		34. 中間樑柱無雜物	
	15. 車廂風扇，照明確認清潔，緊急照明		35. 機坑環境、機坑照明	
	16. 對講機呼救鈴，使用許可證		36. 補償鍊條長度、固定	
	17. 車廂各按鈕指示燈，操作說明		37. 緩衝器固定，油壓緩衝器油量	
	18. 安全門履(光電門邊)裝置動作		38. 調速機配重安全距離	
四. 乘場	19. 叫車按鈕、顯示	八. 監控	39. 張力輪固定座與迴轉狀態	
	20. 乘場門開門狀態		40. 上極限及減速開關及 PTT-SW	
五. 聯絡事項				
<p>一. 檢查人員每月保養維護項目及安全檢查標準均依內政部營建署頒布「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」執行。並依「勞工安全衛生組織及自動檢查」第二十二條、第七十五條規定辦理，並作紀錄，保存三年。</p> <p>二. 檢查結果：正常○；保養後修復√；損壞或待改善×</p> <p style="text-align: center;">工作簽認(驗收)： <span style="float: right;">檢查人員：</span></p>				